



## Odbor majetku města

Příloha č. 1

### Specifikace veřejné zakázky malého rozsahu na akci:

#### „Objekt č.p. 892, Obránců míru v Kopřivnici – Mis Music – výměna oken“

Místo stavby : Budova č.p. 892 na ulici Obránců míru v Kopřivnici

### 1. Zadávací dokumentace

- zadávací dokumentaci zakázky tvoří :

1. Specifikace veřejné zakázky malého rozsahu
2. Požadované technické parametry nabízených oken
3. Návrh smlouvy o dílo

- prohlídka místa plnění se uskuteční ve středu 11. 05. 2011 v 9,00 hod se srazem zúčastněných před vstupem do objektu č.p. 892.

### 2. Předmět plnění:

„Objekt č.p. 892, Obránců míru v Kopřivnici – Mis Music – výměna oken“

- výměna stávajících dřevěných oken v objektu za okna plastová včetně žaluzií s technickými parametry podrobně popsány dále v zadávacích podkladech v těchto počtech a rozměrech :

Pozice	Rozměr	Počet kusů	Popis
1	570/1140	5	Otevíravé/sklopné
2	1470/1140	6	Otevíravé/sklopné – 1 x strukturované sklo
3	1180/590	3	Otevíravé/sklopné
4	1160/600	13	Otevíravé/sklopné - drátosklo
5	1470/1750	12	Otevíravé/sklopné
6	2070/1430	11	Otevíravé/sklopné
7	2070/2050	32	Otevíravé/sklopné
8	800/1000	3	Otevíravé/sklopné
9	1800/1400	1	Otevíravé/sklopné
10	1010/2080	1	Dveře právé vstupní, samozavírač, z 1/3 prosklené, bezpečnostní kování
11	1000/2170	1	Dveře právé vstupní, samozavírač, z 1/3 prosklené, bezpečnostní kování

**Uchazeče upozorňujeme, že tyto rozměry je nutno ověřit zaměřením oken a dveří na místě stavby.**

## 2.1. Bližší specifikace zakázky

- **přesné zaměření oken provádějí firmou**
- ochranu podlahových krytin v dotčených místnostech
- demontáž stávajících oken včetně odvozu na skládku a předložení dokladu o likvidaci odpadu . **V případě, že se bude jednat o druhotnou surovinu , bude výtěžek z prodeje náležet objednateli a bude odečten na základě přiloženého dokladu od ceny díla**
- kompletní montáž nových oken
- nezbytné stavební úpravy – dozdění, provedení povrchových úprav dotčených omítek, vymalování, , ztmelení spár , hrubý úklid dotčených prostor
- Dozdívky v místě schodiště a I. N.P. v zadní části objektu :
  - Demolice a likvidace stávajících luxferových stěn – 17,5 m<sup>2</sup>
  - Dozdívka pórobetonovými tvárnici tl. 375 mm na zdící tmel – 17,5 m<sup>2</sup>
  - Armovací vrstva – interiér i exteriér – sklovláknitá tkanina + cementový tmel
  - Překlady nad novými okny – 3 ks délky 1200 mm
  - Vnitřní štuková omítka + malba v odstínu bílém
  - Venkovní silikonová strukturovaná omítka se zrnem tl. 2,0 mm v odstínu šedém

## 2.2. Technické požadavky na okna

**Nabízená okna a dveře mimo jiné musí splňovat následující technické parametry :**

- profil v bílém provedení
- min. šestikomorový systém s ocelovou výztuhou min. tl.1,5mm po celém obvodu rámu i křídla
- konstrukční hloubka rámu minimálně 70 mm, křídla minimálně 80mm
- dorazové nebo středové těsnění EPDM
- součinitel prostupu tepla celého okna  $U_w$  maximálně 0,9W/m<sup>2</sup>K, nutno doložit certifikátem.
- 4 – polohové kování, včetně pojistky proti chybné manipulaci, min. 2 bezpečnostní uzavírací body.
- distanční rámeček z tepelně nevodivých materiálů
- okna musí splňovat všechny požadavky kladené na okna v budovách pro klimatickou oblast, výšku a umístění dané místem stavby, tedy zejména okna budou splňovat požadavky na minimální povrchovou teplotu v souladu s ČSN 73 0540-2 v platném znění, požadavky na minimální teplotní faktor a další požadavky dle ČSN 73 0540-2 a dalších platných znění příslušných norem, pevnost a odolnost proti úderu těžkým měkkým břemenem apod.
- plastové prvky oken musí splňovat ve všech kritériích požadavky ČSN EN 12608 – Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC – U) pro výrobu oken a dveří – Klasifikace, požadavky a zkušební metody
- použité profily musejí splňovat tloušťky stěn profilů odpovídající min. tř.A, dle ČSN EN 12608, kap. 4.4., (v nabídce nutno doložit 5 mm silným řezem profilu rámu a křídla)
- použité okenní plastové profily musí být kvalitní, nesmí být vyrobeny z recykláže, vnitřní vyztužovací prvek musí být odpovídající velikosti okna a musí odpovídat certifikátu
- kotvení otvorových výplní musí být provedeno tak, aby celá výplň včetně jejího ukotvení odolala zatížení větrem a dalším statickým zatížením v daném místě stavby. Pro montáž budou použity kotevní pásy umožňující dilataci plastových profilů.
- nové okna musí zajistit minimální hygienickou výměnu vnitřního vzduchu pasivním způsobem po dobu 20 hodin denně v souladu s hygienickými požadavky ( $n= 0,5/h$ ) a doporučením a nařízením ČSN 73 0540 (bez vlivu lidského faktoru dle hygienických požadavků) při současném splnění všech ostatních požadavků (index spárové průvzdušnosti, třída zvukové izolace, třída pro těsnost proti pronikání deště, ...)

- napojovací spára musí být vzduchotěsná, vodotěsná, musí mít dostatečný zvukový útlum, musí splňovat požadavky na maximální kondenzaci vodní páry uvnitř konstrukce musí být vyplněna polyuretanovou pěnou o minimální objemové hmotnosti 35 kg/m<sup>3</sup> pěnu v této spáře je nutné účinně chránit z interiéru před případnou vlhkostí parotěsnou fólií a z exteriéru protidešťovou paropropustnou uzávěrou. Při montáži nesmí být PUR pěna vystavena účinkům denního osvětlení déle jak 3 dny
- dodávka a montáž nových DTD (postforming) vnitřních parapetů v bílé barvě
- dodávka a montáž nových venkovních parapetů (extrudovaný hliník)
- dodávka a montáž celostínících (domykavých) žaluzií v odstínu dle výběru uživatele objektu
- dodavatel souhlasí s destrukcí jednoho náhodně vybraného okna pro ověření dokladovaných parametrů
- v případě nutnosti využití veřejného prostranství (navážka materiálu, odvoz odpadu, atd...), nutnosti zajištění zvláštního užívání komunikací nebo omezení jejich provozu je povinen zhotovitel projednat toto omezení s příslušným správním orgánem, zajistit vydání pravomocného rozhodnutí a uhradit veškeré s touto činností související správní poplatky
- v okamžiku zahájení montážních prací oken je zhotovitel povinen mít všechna okna připravena k montáži – vyrobena
- cenová nabídka musí zahrnovat veškeré náklady spojené s realizací díla
- cenová nabídka bude obsahovat bezplatné seřízení oken a dveří v rámci záruky

**Na nabízené materiály a výrobky uchazeč ve své nabídce předloží :**

- protokol o počáteční zkoušce typu vystavený notifikovanou osobou podle Nařízení vlády 190/2002 Sb.
- Certifikát podle § 5 uvedeného nařízení vydaného autorizovanou osobou nebo
- úplné označení CE podle EN 14351-1 a předložení Es prohlášení o shodě, které opravňuje připojit CE,
- Předloží technickou specifikaci, dle přiloženého formuláře
- 

**3. Požadavky na zpracování nabídky :**

Požadujeme, aby nabídka obsahovala :

**3.1. Návrh smlouvy o dílo:**

Návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou uchazeče dle přiloženého vzoru doplněný o identifikační údaje, cenu a záruku. Návrh SOD na vyžádání na emailové adrese [milos.sopuch@koprivnice.cz](mailto:milos.sopuch@koprivnice.cz) zašleme elektronicky.

**3.2. Cena díla :**

Cena musí být stanovena jako cena nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady spojené s řádným a kompletním provedení díla. Uchazeč je povinen se seznámit se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na cenu a průběh realizace díla a ve své nabídce tyto okolnosti zohlednit. Cena bude doložena cenovou kalkulací s rozpisem s jednotkovými cenami popisem jednotlivých pozic.

S pozdravem

**Ing. Igor Kocurek, v.r.**  
vedoucí OMM

