



Odbor majetku města

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA:

VYŘIZUJE: Michal Krpec

ÚTVAR: OMM

TELEFON: 556 879 676

E-MAIL: michal.krpeckoprivnice.cz

DATUM: 29.10.2015

Dodatečné informace č. 01 k zadávacím podmínkám pro veřejnou zakázku: „SSSmK, ul. Česká 320, Koprivnice – Elektronická požární signalizace“

Na základě žádostí dodavatele o dodatečnou informaci zadavatel upřesňuje tyto podmínky pro výše uvedenou zakázku, následovně:

Dotaz č. 1:

Má být analogová ústředna rozšířitelná na více EPS linek nebo stačí 2?

Odpověď č. 1:

Je požadována analogová ústředna se dvěma linkami, s možností rozšíření až na 8 linek

Dotaz č. 2:

Má mít ústředna LCD display?

Odpověď č. 2:

Ano

Dotaz č. 3:

Mají se se rozvody provádět kabelem Jysty 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8?

Odpověď č. 3:

Kabelové rozvody budou provedeny kabelem typu JYSTY 2x2x0.8

Dotaz č. 4:

Ohniodolný kabel má být 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8?

Odpověď č. 4:

Požadavek 2x2x0.8

Dotaz č. 5:

Jakým způsobem má být trezor uzavřen (vložka FAB nebo motýlková vložka)?

Odpověď č. 5:

Bude použita vložka FAB

Dotaz č. 6:

Optický kouřový hlásič má mít inteligentní nastavitelnou citlivost nebo pevný rozsah?

Odpověď č. 6:

Opt. kouřové hlásiče musí umožňovat inteligentní nastavení citlivosti

<název útvaru>

Dotaz č. 7:

Elektronický zámek má mít certifikaci se záložním akumulátorem?

Odpověď č. 7:

Ano

S pozdravem

Ing. Kamil Žák, v.r.
vedoucí OMM

