



Odbor majetku města

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA:

VYŘIZUJE: Michal Krpec

ÚTVAR: OMM

TELEFON: 556 879 676

E-MAIL: michal.krpeckoprivnice.cz

DATUM: 18.01.2016

Dodatečné informace č. 02 k zadávacím podmínkám pro veřejnou zakázku: „SSSmK, ul. Česká 320, Kopřivnice – Elektronická požární signalizace“

Na základě žádostí uchazečů o dodatečnou informaci zadavatel upřesňuje tyto podmínky pro výše uvedenou zakázku, následovně:

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr není uveden kabel k OPPO,KTPO a napájecí kabel 230V k napájení EPS, jak tyto kabely nacenit?

Odpověď č. 1:

Tyto položky spadají do položky “ Drobné nespecifikované příslušenství”, tedy nacenit v této položce.

Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr a technické zprávě je uveden protipožární žlab, je tento žlab myšlen jako „žlab se zachováním funkční odolnosti při požáru“? Nebo je dostačující klasický plechový žlab např. MARS?

Odpověď č. 2:

Kabelové trasy nejsou vedeny jako protipožární, tedy stačí použít standardní plechový žlab.

S pozdravem

Ing. Kamil Žák, v.r.
vedoucí OMM