



Odbor majetku města

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.: 29250/2016/VM

SPIS. ZN.: OMM-1348/2016

VYŘIZUJE / ÚTVAR: Ing. Vladimíra Martiníková / OMM

TELEFON: 556 879 660, 739 329 328

E-MAIL: vladimira.martinikova@koprivnice.cz

DATUM: 30.05.2016

Doplňující informace č. 1

– upřesnění specifikace položek z výkazu výměr a doplnění výkazu výměr

Název zakázky	ZŠ a MŠ 17. listopadu 1225, Koprivnice – rekonstrukce šaten
Předmět zakázky	Veřejná zakázka malého rozsahu - stavební práce – realizace díla
Datum vyhlášení zakázky	24.05.2016
Zadavatel	Město Koprivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Koprivnice IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele	Ing. Kamil Žák – vedoucí OMM
Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky	Miloš Sopuch, 556 879 664, milos.sopuch@koprivnice.cz Ing. Vladimíra Martiníková, 556 879 660, vladimira.martinikova@koprivnice.cz
Další požadavky	1) Upřesnění specifikace položek pro nacenění : Výkaz výměr : část STAVBA – SO 01- 1. etapa – Rekonstrukce prostoru šaten v 1. NP <u>Pol. 36:</u> M/610111000R - vnitřní dveře plastové prosklené 1900x2700, D1 - rozměr stavebního otvoru : 1900x2700, barva bílá, rozměr křídla : 900+900x2100+600x1700mm, Prosklené vnitřní dveře plastové, 2-křídlové, oteví. do chodby s nadsvětlíkem s pevným zasklením. Zasklení: izolační dvojsklo – bezpečnostní sklo třídy 2B2 z obou stran Spodní část dveří do výšky 400mm plná plastová Zámek s cylindrickou vložkou, bezpečnostní třída 4 Kování : brano, panikové kování dle ČSN EN 1125 na obě křídla (paniková hrazda). Materiál : broušený nikel

	<p>Příslušenství : na straně opačné než jsou dveřní závěsy bude na obou křídlech dveří osazeno vodorovné madlo ve v. cca 900mm nad podlahou Přesný rozměr ověřit na stavbě.</p> <p>Do cenové nabídky v rámci „SO 01 -1. etapa – Rekonstrukce prostoru šaten v 1. NP“ zahrňte i tyto práce a dodávky :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Dodávka a montáž - doplnění vyrovnávací vrstvy stávající podlahy samonivelační stěrkou tl. do 4cm - 534,372 m²2) Výšková úprava dveřních křídel do š. 900mm v návaznosti na novou výškovou úroveň podlahy - 6 ks3) Dodávka a montáž nového prahu do š. 800mm - 1 ks
<p>Ing. Kamil Žák v.r. vedoucí OMM</p>	

